

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114	7.9		2.7		12		<1		
(大池) 右上角	5	8.0		1.0		28		<1		
(大池) 左上角						157		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						32		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114 5 21	7.8		3.0		2		<1		
(大池) 右上角		7.7		1.4		182		<1		
(大池) 左上角						81		<1		
(大池) 右下角						260		<1		
(大池) 左下角						65		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	7.0		3		17		<1		
(小池) 左上角						37		<1		
(小池) 右下角						79		<1		
(小池) 左下角						52		<1		
(大池) 右上角	5					2		<1		
(大池) 左上角						26		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						33		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	6.9		1.4		<1		<1		
(小池) 左上角						<1		<1		
(小池) 右下角						<1		<1		
(小池) 左下角						<1		<1		
(大池) 右上角	5					39		<1		
(大池) 左上角						42		<1		
(大池) 右下角						3		<1		
(大池) 左下角						62		<1		
	21	7.5		2.1						

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114	7.7		1.47		2		<1		
(大池) 右上角	5	7.31		1.77		46		<1		
(大池) 左上角						97		<1		
(大池) 右下角						42		<1		
(大池) 左下角						24		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114	6.9		1.49		0		<1		
(大池) 右上角		6.8		1.34		93		<1		
(大池) 左上角	5					72		<1		
(大池) 右下角						3		<1		
(大池) 左下角	19					59		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	7.4		2.7		1		<1		
SPA熱池		7.3		1.0		157		<1		
(大池) 右上角	5	7.9		2.32		36		<1		
(大池) 左上角						15		<1		
(大池) 右下角	7					85		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	7.5		1.9		90		<1		
SPA熱池		7.1		1.5		213		<1		
(大池) 右上角	5	7.7		3.0		34		<1		
(大池) 左上角						1		<1		
(大池) 右下角	21					58		<1		
(大池) 左下角						66		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	114	7.8		2.8		<1		<1		
(大池) 右上角	5 7	7.6		1.9		153		<1		
(大池) 左上角						83		<1		
(大池) 右下角						3		<1		
(大池) 左下角						5		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	114	7.7		1.8		3		<1		
(大池) 右上角	5 21	7.6		2.5		130		<1		
(大池) 左上角						105		<1		
(大池) 右下角						52		<1		
(大池) 左下角						62		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	114	7.3		1.6		12		<1		
（戲水池）左下						7		<1		
（大池）右上角	5	7.2		2.3		78		<1		
（大池）左上角						163		<1		
（大池）右下角	7					160		<1		
（大池）左下角						172		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	114	6.87		1.9		<1		<1		
（戲水池）左下	5	7.1		1.9		22		<1		
（大池）右上角						30		<1		
（大池）左上角						41		<1		
（大池）右下角						98		<1		
（大池）左下角						21	48		<1	

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	114 5 7	7.84		1.06		16		<1		
左上角						145		<1		
右下角						<1		<1		
左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	114	7.7		1.1		20		<1		
左上角						87		<1		
右下角	5					6		<1		
左下角	21					14		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

