

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月										
游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114	7.6			4	<1		<1		
(大池) 右上角	6	7.6		3		30		<1		
(大池) 左上角						114		<1		
(大池) 右下角						17		<1		
(大池) 左下角						11		<1		
標準值(大池池水):										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114			2.93						
(大池) 右上角										
(大池) 左上角	6									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	18									
備註(如有池水不足)										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月										
游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114	7.87		2.68		236		<1		
(大池) 右上角	6	7.7		1.02		268		<1		
(大池) 左上角						296		<1		
(大池) 右下角						236		<1		
(大池) 左下角						1		<1		
標準值(小池表水):										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	7.1		2.8		28		<1		
(小池) 左上角						1		<1		
(小池) 右下角						31		<1		
(小池) 左下角						12		<1		
(大池) 右上角	6					<1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		
	11	7.9		2.1		<1		<1		
						<1		<1		
						<1		<1		
						<1		<1		
標準值(加氯消毒者):										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註	
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)			
						合格	不合格	合格	不合格		
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	6.8		1.93		3		<1			
(小池) 左上角						236		<1			
(小池) 右下角						202		<1			
(小池) 左下角						128		<1			
(大池) 右上角	6					170		<1			
(大池) 左上角						14		<1			
(大池) 右下角						22		<1			
(大池) 左下角						4		<1			
標準值(加氯消毒者):	25	7.1		1.4							

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114	6.52		1.84		2		<1		
(大池) 右上角	6		5.5	1.31		1		<1		
(大池) 左上角						0		<1		
(大池) 右下角						0		<1		
(大池) 左下角						2		<1		
標準值(加氯消毒者):										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114									
(大池) 右上角	6	6.9								
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				114年 6月
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		備註
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114	6.93		2.18		61		<1		
(大池) 右上角	6	6.66		1.54		191		<1		
(大池) 左上角						123		<1		
(大池) 右下角						120		<1		
(大池) 左下角						23			372	
標準值(如無標示者):										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月											
游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註	
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)			
						合格	不合格	合格	不合格		
澎澄飯店附設游泳池 (戲水池)出水口	114	7.09		1.26		1		<1			
(戲水池)左下						4			3		
(大池) 右上角	6	6.83		1.06		<1		<1			
(大池) 左上角						8		<1			
(大池) 右下角	11					47		<1			
(大池) 左下角						12		<1			
標準值(大池池水):											

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池 (戲水池)出水口	114									
(戲水池)左下								<1		
(大池) 右上角	6									
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	17									
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月											
游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註	
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)			
						合格	不合格	合格	不合格		
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	114	7.22		1.9		205		<1			
（戲水池）左下						<1		<1			
（大池）右上角	6	7.36		2.42			TNTC	<1			
（大池）左上角						265		<1			
（大池）右下角	25					371		<1			
（大池）左下角						369		<1			
標準值(如無標示):											

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池 (戲水池)出水口	114 7 4									
(戲水池)左下										
(大池) 右上角						<1				
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	114	7.36		2.7		<1		<1		
(大池) 右上角	6	7.4		2.28		38		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						7		<1		
(大池) 左下角	11					18		<1		
標準值(如氯消毒者):										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	114	7.8		1.44		<1		<1		
(大池) 右上角	6	7.6		1.79		464		<1		
(大池) 左上角						356		<1		
(大池) 右下角						344		<1		
(大池) 左下角						120		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	6.94		1.81		<1		<1		
SPA熱池		7.1		2.27		25		<1		
(大池) 右上角	6	7.28		1.43		34		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角	<1						<1			
(大池) 左下角	9						<1			



澎湖縣政府衛生局
114.6.13
藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	7.0			0.63	418		<1		
SPA熱池		7.9		1.33		421		<1		
(大池) 右上角	6	7.3			4.85	229		<1		
(大池) 左上角						2		<1		
(大池) 右下角	287						<1			
(大池) 左下角	282						<1			

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114			2.28						
SPA熱池										
(大池) 右上角	7			2.12						
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	2									
(大池) 左下角										



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	114	7.02		1.0		36			2	
左上角										
右下角	6					<1				
左下角	11					<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 6月

114年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	114							<1		
左上角										
右下角	6									
左下角	17									

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

