

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註			
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)					
						合格	不合格	合格	不合格				
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	6.82		2.74		<1		<1					
(小池) 左上角													
(小池) 右下角													
(小池) 左下角													
(大池) 右上角	12	6.87		1.78		<1		<1					
(大池) 左上角													
(大池) 右下角													
(大池) 左下角													
	10												

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	7.4		2.8		<1		<1						
SPA熱池		7.5		2.89		3		<1						
(大池) 右上角	12	7.8		1.57		<1		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	10													
(大池) 左下角														

11 標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	114	7.63		1.54		<1		<1		
（戲水池）隨機										
（大池）右上角	12	7.84		1.24		10		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角	10									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

