澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115 5	6.6		1.5		1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	6	6.6		1.7		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 08 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115 5 20	6.5		2.25		<1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角		6.5		1.51		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 22 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.4		3.0		<1		<1		
SPA熱池		7.2		1.4		3		<1		
(大池) 右上角	5	7.5		2.0		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	6									
(大池) 左下角										

11 標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 08 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.32		2.63		65		<1		
SPA熱池		7.08		2.66		<1		<1		
(大池) 右上角	5	7.37		1.96		6		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	20									
(大池) 左下角										

11 標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 22 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池)出水口	115	7.2		1.9		<1		<1		
(戲水池)隨機										
（大池）右上角	5	7.3		2.2		<1		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角	6									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 08 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池)出水口	115	7.01		2.87		<1		<1		
(戲水池)隨機										
（大池）右上角	5	6.89		1.8		3		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角	20									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 22 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	6.85		2.79		<1		<1		
(大池) 右上角		7.20		2.88		<1		<1		
(大池) 左上角	5									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	4									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 06 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	6.6		1.41		<1		<1		
(大池) 右上角						2		<1		
(大池) 左上角	5	6.63		1.29						
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	18									

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC:菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 20 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池　小池	115	7.4		1.9		<1		<1		
（大池）右上角		7.4		2.0		<1		<1		
（大池）左上角	5									
（大池）右下角										
（大池）左下角	6									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 08 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池　小池	115	7.09		2.05		<1		<1		
（大池）右上角		7.22		2.17		2		<1		
（大池）左上角	5									
（大池）右下角										
（大池）左下角	20									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 22 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.6		1.0		<1		<1		
左上角										
右下角	5									
左下角	6									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 08 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.3		1.0		<1		<1		
左上角										
右下角	5									
左下角	20									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 5. 22 食品藥物管理科