

澎湖縣政府各機關辦理各項活動設置無障礙設施及服務檢核表

110.03.04 修訂

辦理局處		教育處	單位名稱	澎湖縣體育會
活動名稱		單車運動樂活(第二梯)		
活動地點		澎湖縣多功能綜合體育館廣場	活動日期	110 年 10 月 02 日
聯絡人姓名		王詩筠	聯絡電話	06-9274400#274
聯絡人電子信箱		fa19340@mail.penghu.gov.tw		
檢核項目		檢核項目(符合者請打勾)		
1	場地 (均須符合)	通路 (須符合)	☒ 室外、室內通路走廊及坡道能容納輪椅、電動代步車通行，且地面平整、堅固、防滑。 ☒ 活動場所應規劃至少1條無障礙通路連結便利行動不便者及身心障礙者進出之主要出入口、無障礙設施、展場或活動場地。 備註：單向通行人行動線淨寬不得小於 90 公分；如為雙向通行人行動線淨寬不得小於 150 公分。	
		出入口(A 須符合。B、C 和 D 至少符合 1 項)	☒ A. 道路或人行道及建築物主要出入口設有無障礙引導標誌，及緊急疏散路線。 ☒ B. 出入口地面應順平，不得設置門檻且淨寬不得小於80公分。 ☒ C. 針對設置門檻之出入口備妥移動式斜坡。 ☒ D. 若坡道為取代樓梯者(即未另設樓梯)，則淨寬不得小於150公分。	
		昇降設備(至少符合 1 項)	☒ 設有可供行動不便者進出之昇降設備。 ☐ 設有其他昇降措施(請說明)：_____ ☒ 活動場地僅位於 1 樓免設置。	
		舞台 (至少符合 1 項)	☒ 舞台設置斜坡道，坡道淨寬不得小於90公分，坡度(高度與水平長度之比)不得大於1/12。 ☐ 供行動不便者自由進出之輪椅昇降臺，則應參考 CNS15830-1 行動不便者用動力操作升降平台。	
		無障礙廁所 (須符合)	☒ 週邊300公尺內設有無障礙廁所，或設有無障礙流動廁所，應符合以下各項，並設有入口引導。 ☒ 由通路進入廁所時無高差。 ☒ 廁所地面堅硬、平整、防滑。 ☒ 設置淨空間。(迴轉空間，直徑不得小於150公分) ☒ 裝置求助鈴。	

2	無障礙交通接駁 (至少符合 1 項)	☒ 臨近公車站 ☐ 低地板公車接駁 (路線編號：停靠站點：) (低地板公車資訊可由交通部公路總局或活動所在地公共運輸主管機關網站查詢)。 ☐ 協助媒合無障礙計程車接駁。 ☒ 地點偏遠或非市區內之活動協助媒合復康巴士接送或接駁。 ☒ 若設有會場內接駁，應注意身心障礙者需求，提供無障礙運具。 ☒ 大型活動沒有臨時停車區域，應規劃身心障礙者停車區域。(無規劃臨時停車區域，則免勾選)
3	協助聽障者參與 之 各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	☐ 提供同步聽打服務。 ☐ 提供手語翻譯服務。 ☒ 提供電子媒體看板或字幕。 ☐ 其他 (請說明)：_____
4	協助視障者參與 之 各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	☐ 提供點字資料或提供視障者便於使用之純文字電子檔(如活動簡介、活動流程、邀請卡)。 ☐ 提供語音導覽服務。 ☒ 提供專人進行介紹或說明服務。 ☐ 其他 (請說明)：_____
5	規劃專區 提供服務 (均須符合)	☒ 設置服務台且可提供身障者諮詢服務。 ☒ 觀賞專區提供輪椅觀眾席，並考量身心障礙者觀賞角度及進出動線，如無表演活動無需勾選。
6	活動無障礙訊息宣 導(含網站、活動導 覽圖或現場平面位 置圖等)(均須符合)	☐ 活動資訊應置於無障礙設計之網站，網頁要有純文字訊息，方便查詢使用。 ☐ 於網站、宣導資料上載明支持服務內容，例如提供手語翻譯服務、同步聽打服務、無障礙交通接駁、無障礙觀賞專區等相關資訊。 ☒ 活動導覽圖或現場平面位置圖應清楚標示各項無障礙設施，如無障礙廁所、無障礙路線、交通接駁及無障礙觀賞專區等之位置。
7	提供其他服務 (依實際需要提供)	☐ 活動網站介紹之住宿與景點資訊，能標明其無障礙設施之設置狀況，以利查詢。 ☒ 安排有專人或志工主動提供身心障礙者參與活動之必要協助。 ☐ 提供手推輪椅租借 (____ 臺) ☐ 電動輪椅充電區。 ☐ 活動導覽圖、手冊與會場之動線標誌等均提供易讀資訊如字體用新細明體、16 號字以上；運用簡單明確的圖示；重點用顏色不要畫底線；不要用縮寫或簡寫等。 ☒ 提供參與者對活動回饋的機會。 ☐ 其他 (請說明)：_____

承辦人：

專 養王詩筠
臨時人員

單位主管

教育處 蘇啟昌

體育保健室 周淑貞



澎湖縣政府各機關辦理各項活動設置無障礙設施及服務檢核表

110.03.04 修訂

辦理局處		教育處	單位名稱	馬公市體育會
活動名稱		舞蹈嘉年華		
活動地點		澎湖縣多功能綜合體育館廣場	活動日期	110 年 10 月 03 日
聯絡人姓名		王詩筠	聯絡電話	06-9274400#274
聯絡人電子信箱		fa19340@mail.penghu.gov.tw		
檢核項目		檢核項目(符合者請打勾)		
1	場地 (均須符合)	通路 (須符合)	☒ 室外、室內通路走廊及坡道能容納輪椅、電動代步車通行，且地面平整、堅固、防滑。 ☒ 活動場所應規劃至少1條無障礙通路連結便利行動不便者及身心障礙者進出之主要出入口、無障礙設施、展場或活動場地。 備註：單向通行人行動線淨寬不得小於 90 公分；如為雙向通行人行 動線淨寬不得小於 150 公分。	
		出入口(A 須符合。B、C 和 D 至少符合 1 項)	☒ A. 道路或人行道及建築物主要出入口設有無障礙引導標誌，及緊急疏散路線。 ☒ B. 出入口地面應順平，不得設置門檻且淨寬不得小於80公分。 ☒ C. 針對設置門檻之出入口備妥移動式斜坡。 ☒ D. 若坡道為取代樓梯者(即未另設樓梯)，則淨寬不得小於150公分。	
		升降設備(至少符合 1 項)	☒ 設有可供行動不便者進出之升降設備。 ☐ 設有其他升降措施(請說明)：_____ ☒ 活動場地僅位於 1 樓免設置。	
		舞台 (至少符合 1 項)	☒ 舞台設置斜坡道，坡道淨寬不得小於90公分，坡度(高度與水平長度之比)不得大於1/12。 ☐ 供行動不便者自由進出之輪椅升降臺，則應參考 CNS15830-1 行動不便者用動力操作升降平台。	
		無障礙廁所 (須符合)	☒ 週邊300公尺內設有無障礙廁所，或設有無障礙流動廁所，應符合以下各項，並設有入口引導。 ☒ 由通路進入廁所時無高差。 ☒ 廁所地面堅硬、平整、防滑。 ☒ 設置淨空間。(迴轉空間，直徑不得小於150公分) ☒ 裝置求助鈴。	

2	無障礙交通接駁 (至少符合 1 項)	☒ 臨近公車站 ☐ 低地板公車接駁 (路線編號：停靠站點：) (低地板公車資訊可由交通部公路總局或活動所在地公共運輸主管機關網站查詢)。 ☐ 協助媒合無障礙計程車接駁。 ☒ 地點偏遠或非市區內之活動協助媒合復康巴士接送或接駁。 ☒ 若設有會場內接駁，應注意身心障礙者需求，提供無障礙運具。 ☒ 大型活動沒有臨時停車區域，應規劃身心障礙者停車區域。(無規劃臨時停車區域，則免勾選)
3	協助聽障者參與之 各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	☐ 提供同步聽打服務。 ☐ 提供手語翻譯服務。 ☒ 提供電子媒體看板或字幕。 ☐ 其他 (請說明)：_____
4	協助視障者參與之 各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	☐ 提供點字資料或提供視障者便於使用之純文字電子檔(如活動簡介、活動流程、邀請卡)。 ☐ 提供語音導覽服務。 ☒ 提供專人進行介紹或說明服務。 ☐ 其他 (請說明)：_____
5	規劃專區 提供服務 (均須符合)	☒ 設置服務台且可提供身障者諮詢服務。 ☒ 觀賞專區提供輪椅觀眾席，並考量身心障礙者觀賞角度及進出動線，如無表演活動無需勾選。
6	活動無障礙訊息宣 導(含網站、活動導 覽圖或現場平面位 置圖等)(均須符合)	☐ 活動資訊應置於無障礙設計之網站，網頁要有純文字訊息，方便查詢使用。 ☐ 於網站、宣導資料上載明支持服務內容，例如提供手語翻譯服務、同步聽打服務、無障礙交通接駁、無障礙觀賞專區等相關資訊。 ☒ 活動導覽圖或現場平面位置圖應清楚標示各項無障礙設施，如無障礙廁所、無障礙路線、交通接駁及無障礙觀賞專區等之位置。
7	提供其他服務 (依實際需要提供)	☐ 活動網站介紹之住宿與景點資訊，能標明其無障礙設施之設置狀況，以利查詢。 ☒ 安排有專人或志工主動提供身心障礙者參與活動之必要協助。 ☐ 提供手推輪椅租借 (____ 臺) ☐ 電動輪椅充電區。 ☐ 活動導覽圖、手冊與會場之動線標誌等均提供易讀資訊如字體用新細明體、16 號字以上；運用簡單明確的圖示；重點用顏色不要畫底線；不要用縮寫或簡寫等。 ☒ 提供參與者對活動回饋的機會。 ☐ 其他 (請說明)：_____

承辦人：

專 案王詩筠
臨時人員

單位主管：

蘇啟昌

育保健科周淑貞



澎湖縣政府各機關辦理各項活動設置無障礙設施及服務檢核表

110.03.04 修訂

辦理局處		教育處	單位名稱	澎湖縣體育會
活動名稱		澎湖縣身心障礙趣味活動		
活動地點		澎湖縣多功能綜合體育館	活動日期	110 年 09 月 15 日
聯絡人姓名		王詩筠	聯絡電話	06-9274400#274
聯絡人電子信箱		fa19340@mail.penghu.gov.tw		
檢核項目		檢核項目(符合者請打勾)		
1	場地 (均須符合)	通路 (須符合)	☒ 室外、室內通路走廊及坡道能容納輪椅、電動代步車通行，且地面平整、堅固、防滑。 ☒ 活動場所應規劃至少1條無障礙通路連結便利行動不便者及身心障礙者進出之主要出入口、無障礙設施、展場或活動場地。 備註：單向通行人行動線淨寬不得小於 90 公分；如為雙向通行人行動線淨寬不得小於 150 公分。	
		出入口(A 須符合。B、C 和 D 至少符合 1 項)	☒ A. 道路或人行道及建築物主要出入口設有無障礙引導標誌，及緊急疏散路線。 ☒ B. 出入口地面應順平，不得設置門檻且淨寬不得小於80公分。 ☒ C. 針對設置門檻之出入口備妥移動式斜坡。 ☒ D. 若坡道為取代樓梯者(即未另設樓梯)，則淨寬不得小於150公分。	
		升降設備(至少符合 1 項)	☒ 設有可供行動不便者進出之升降設備。 ☐ 設有其他升降措施(請說明)：_____ ☒ 活動場地僅位於 1 樓免設置。	
		舞台 (至少符合 1 項)	☒ 舞台設置斜坡道，坡道淨寬不得小於90公分，坡度(高度與水平長度之比)不得大於1/12。 ☐ 供行動不便者自由進出之輪椅升降臺，則應參考 CNS15830-1 行動不便者用動力操作升降平台。	
		無障礙廁所 (須符合)	☒ 週邊300公尺內設有無障礙廁所，或設有無障礙流動廁所，應符合以下各項，並設有入口引導。 ☒ 由通路進入廁所時無高差。 ☒ 廁所地面堅硬、平整、防滑。 ☒ 設置淨空間。(迴轉空間，直徑不得小於150公分) ☒ 裝置求助鈴。	

2	無障礙交通接駁 (至少符合 1 項)	☒ 臨近公車站 ☐ 低地板公車接駁(路線編號: 停靠站點:)(低地板公車資訊可由交通部公路總局或活動所在地公共運輸主管機關網站查詢)。 ☐ 協助媒合無障礙計程車接駁。 ☒ 地點偏遠或非市區內之活動協助媒合復康巴士接送或接駁。 ☒ 若設有會場內接駁, 應注意身心障礙者需求, 提供無障礙運具。 ☒ 大型活動沒有臨時停車區域, 應規劃身心障礙者停車區域。(無規劃臨時停車區域, 則免勾選)
3	協助聽障者參與之 各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	☐ 提供同步聽打服務。 ☐ 提供手語翻譯服務。 ☒ 提供電子媒體看板或字幕。 ☐ 其他(請說明): _____
4	協助視障者參與之 各項輔具或服務 (至少提供 1 項)	☐ 提供點字資料或提供視障者便於使用之純文字電子檔(如活動簡介、活動流程、邀請卡)。 ☐ 提供語音導覽服務。 ☒ 提供專人進行介紹或說明服務。 ☐ 其他(請說明): _____
5	規劃專區 提供服務 (均須符合)	☒ 設置服務台且可提供身障者諮詢服務。 ☒ 觀賞專區提供輪椅觀眾席, 並考量身心障礙者觀賞角度及進出動線, 如無表演活動無需勾選。
6	活動無障礙訊息宣 導(含網站、活動導 覽圖或現場平面位 置圖等)(均須符合)	☐ 活動資訊應置於無障礙設計之網站, 網頁要有純文字訊息, 方便查詢使用。 ☐ 於網站、宣導資料上載明支持服務內容, 例如提供手語翻譯服務、同步聽打服務、無障礙交通接駁、無障礙觀賞專區等相關資訊。 ☒ 活動導覽圖或現場平面位置圖應清楚標示各項無障礙設施, 如無障礙廁所、無障礙路線、交通接駁及無障礙觀賞專區等之位置。
7	提供其他服務 (依實際需要提供)	☐ 活動網站介紹之住宿與景點資訊, 能標明其無障礙設施之設置狀況, 以利查詢。 ☒ 安排有專人或志工主動提供身心障礙者參與活動之必要協助。 ☐ 提供手推輪椅租借(____臺) ☐ 電動輪椅充電區。 ☐ 活動導覽圖、手冊與會場之動線標誌等均提供易讀資訊如字體用新細明體、16 號字以上; 運用簡單明確的圖示; 重點用顏色不要畫底線; 不要用縮寫或簡寫等。 ☒ 提供參與者對活動回饋的機會。 ☐ 其他(請說明): _____

承辦人:

專案人員 王詩琦

科長 周啟昌

單位主管:

教務長 林啟昌

